



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

г. Саяногорск

№ 08К/18-С от 15.02.2018г.  
взамен ТУ №12К/13-С от 08.09.2015г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	ФИО собственника земельного участка	Адрес объектов капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска (ДАГН)	РХ, г. Саяногорск, Енисейский мкрн., 2Б


**Технические данные:**

1. Точки присоединения, существующая линия хозяйственно-бытовой канализации в существующих канализационных колодцах КК51М(Е), КК49/1М(Е) (схема расположения точки подключения прилагается).
2. Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения -  $d_y$  150 мм (уточнить при проектировании).
3. Максимальную нагрузку в точке подключения определить при проектировании и согласовать с ООО «СКС».

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 (ред. от 23.08.2014)).

**Особые условия подключения объекта капитального строительства к сети хозяйственно-бытовой канализации.**

1. Размещение объектов капитального строительства на земельном участке, выполнить с соблюдением требований СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*), принимая расстояния от инженерных сетей до зданий и сооружений согласно таблицы 15 правил.
2. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
3. В ходе разработки проектной документации:
  - учесть существующие сети водоснабжения и водоотведения;
  - при определении объема сброса стоков, учесть, что суммарный объем не должен превышать разрешенной максимальной нагрузке в точке подключения.



4. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной утвержденной в установленном порядке проектной документации.
5. Перед началом монтажа канализационных колодцев и прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
6. Монтажные работы проводить:
  - организацией, имеющей полис СРО на монтажные работы наружных сетей канализации;
  - согласно требований действующих строительных норм и правил, под техническим надзором представителей ООО «СКС».
7. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети.
8. Произвести испытание на пролив подключаемой трубы в присутствии представителей ООО «СКС» (с составлением актов).
9. До присоединения к магистрали необходимо:
  - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
  - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (39042) 2-47-95), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водоотведение.
10. Подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации производится силами ООО «СКС», за счет заказчика, по заявлению, только **после предоставления в ООО «СКС»:**
  - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе хозяйственно-бытовой канализации;
  - актов на пролив проложенной канализации, сертификатов, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
11. Восстановить благоустройство по трассе сетей канализации.

#### Дополнительные сведения.

1. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-бытовой канализации – за собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.

2. При необходимости увеличения потребляемой нагрузки, связанной с реконструкцией объектов, расположенных в границах земельного участка, или присоединением субабонентов к земельной собственности, правообладатель земельного участка обязан согласовать повышение нагрузки с ООО «СКС» и внести дополнение в выданные технические условия.

3. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного отключения от системы хозяйственно-бытовой канализации, от системы водопроводной канализации без предупреждения.

*Технические условия действительны в течение 3 лет.*

#### Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Инженер	Юнг О.В.	15.02.2018.	
2. Начальник ПТО	Казаченко Н.В.		

Директор



О.Г. Рябиков

Получатель

(ФИО)

(подпись)

(дата)