



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

# **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

г. Саяногорск

№ 45К/17-С от 28.08.2017г.

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	ФИО собственника земельного участка	Адрес объектов капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска (ДАГН)	РХ, г. Саяногорск, общество «ГТМО», ряд 9, гараж 2; РХ, г. Саяногорск, общество «ГТМО», ряд 9, гараж 3; РХ, г. Саяногорск, общество «ГТМО», ряд 9, гараж 4;

## **Технические данные:**

1. Точка присоединения, существующая линия хозяйственно-бытовой канализации в существующем канализационном колодце КК98М(Л), (схема расположения точки подключения прилагается) по согласованию с собственником сети.
2. Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения -  $d_y$  500 мм.
3. Максимальную нагрузку в точке подключения уточнить на стадии согласования проекта.

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 (ред. от 23.08.2014)).

## **Особые условия подключения объекта капитального строительства к сети хозяйственно-бытовой канализации.**

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
  - при определении объема сброса стоков, учесть, что суммарный объем не должен превышать разрешенной максимальной нагрузке в точке подключения.
3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

ДАГН г. Саяногорска	
Входящий №	9746
30. 08	2017 г.
Принял	(подпись, ФИО)