



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ
№ 188В/14-С от 27.11.2014г.**

Выданы ООО «СКС»: Руководителю ДАГН г. Саяногорска **Потапову Н.С.** на присоединение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Предполагаемое размещение объекта капитального строительства: земельный участок, сформированный под строительство магазина-кафе, с местоположением: РХ, г. Саяногорск, р.п. Майна, ул. Чехова, 26В, площадь 185 кв. м.

1. Технические данные:

1.1 Точка присоединения, существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода в проектируемом водопроводном колодце ВКпр. (схема расположения точки подключения прилагается).

1.2. Диаметр водопровода в точке присоединения - Ду 219 мм.

1.3 Уточнение максимальной нагрузки в точке подключения на стадии согласования проекта.

1.4 Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения $2,5 \pm 0,5 \text{ кгс/см}^2$.

2. Срок подключения к сетям централизованного хозяйственно-питьевого водопровода – до **27.11.2015г.** (См. п. 16 Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83).

3. Для подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, правообладателю земельного участка необходимо выполнить перечень условий, указанных в «Правилах подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83) (с изменениями от 15 мая, 27 ноября 2010 г., 16 апреля 2012 г., от 29 июля 2013г.).

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Инженер ПТО	Позднякова О.О.	27.11.14	
2. Начальник ПТО	Казаченко Н.В.	27.11.14	

И.о. Директора ООО «СКС» _____ / _____ /

Получатель _____ / _____ /

Вх. № 6484
04.12.2014