

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

г. Саяногорск

№ 10К/18-С

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	ФИО собственника земельного участка	Адрес объектов капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска (ДАГН)	РХ, г. Саяногорск, район СВП

Технические данные:

1. Точка присоединения, существующая линия хозяйственно-бытовой канализации, существующем канализационном колодце КК34М(П) (схема расположения подключения прилагается).
2. Диаметр действующей канализационной сети в точке подключения - $d_y 200$.
3. Максимальную нагрузку в точке подключения определить при проектировании, согласовать с ООО «СКС».

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 12 месяцев с момента получения технических условий правообладатель земельного участка не выполнит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 (ред. от 23.08.2014).

Особые условия подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-бытовой канализации.

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
 - при определении объема сброса стоков, учесть, что суммарный объем сброса не должен превышать разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения.
3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр проекта, утвержденного в установленном порядке проектной документацией.
4. Перед началом монтажа канализационных колодцев и прокладки трубопровода получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.
5. Монтажные работы проводить:

- организацией, имеющей полис СРО на монтажные работы на канализации;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил, под надзором представителей ООО «СКС».
6. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети.
 7. Произвести испытание на пролив подключаемой трубы в присутствии представителей ООО «СКС» (с составлением актов).
 8. До присоединения к магистрали необходимо:
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 2-62-85), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водоотведение.
 9. Подключение к централизованной сети хозяйственно-бытовой канализации силами ООО «СКС», за счет заказчика, по заявлению, только **после предоставления** **«СКС»:**
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к хозяйственно-бытовой канализации;
 - актов на пролив проложенной канализации, сертификатов, паспортов и т.д. труб, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
 10. Восстановить благоустройство по трассе сетей канализации.

Дополнительные сведения.

1. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-бытовой канализации собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия в точке подключения.
2. При необходимости увеличения потребляемой нагрузки, связанной с реконструкцией объектов, расположенных в границах земельного участка, или присоединением объектов к собственной сети, правообладатель земельного участка обязан согласовать увеличение нагрузки с ООО «СКС» и внести дополнение в выданные технические условия.
3. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к инженерно-техническому обеспечению, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от системы хозяйственно-бытовой канализации без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к сети хозяйственно-бытовой канализации»

Должность	Ф.И.О.	Дата	
1. Инженер	Юнг О.В.	16.02.2018г.	
2. Начальник ПТО	Казаченко Н.В.		

Директор _____

Получатель _____

(ФИО)

(подпись)